（鲁能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/DZ2026-210

煤矿用阻燃线缆

安全检测报告

委托单位:山东省三河口矿业有限责任公司

受检单位:山东省三河口矿业有限责任公司

样品名称:煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

规格型号:MHYVP 4×2(1/0.97mm)

检测类别:委托检测

检测日期:2026年8月27日

山东枣矿中兴电气有限公司

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用阻燃线缆安全检测报告

委托单位	名称	山东省三河口矿业有限责任公司	
	地址	济宁市微山县付村镇	
样品名称	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆		
生产厂家	扬州市远通电缆有限公司	产品生产日期	2026年8月3日
安全标志编号	MIA050509	检测类别	委托检测
接收日期	2026年8月24日	检测日期	2026年8月27日
样品状态	新品、干燥	样品数量	2.1m
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	MHYVP 4×2(1/0.97mm)
受检单位	山东省三河口矿业有限责任公司	抽送样人员	李永现
检测项目	单根电线电缆垂直燃烧试验		
检测依据	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026年8月28日		
备注	/		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
机械秒表	YQ-3-510	PC393	U=0.1s k=2	LNDC-260605282075
单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置	YQ-3-503	XT-DZ1	/	/
数显温湿度计	YQ-3-513	HTC-1	U=2%RH U=0.2℃ k=2	LNDC-260205282237
钢卷尺	YQ-3-516	5m	U=0.2mm k=2	LNDC-260105282224
此页以下空白				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东[illegible]有限公司

[illegible]：[illegible]　　[illegible]

[illegible]

1 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	.60
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	391	[illegible]
[illegible]	[illegible]	396	[illegible]

（以下[illegible]）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

报告编号：ZKAJ/DZ2026-210　　附件

扬州市远通电缆有限公司

产品合格证

产品名称	矿用屏蔽通信电缆	执行标准	MT/T818.14-1999
产品型号	MHYVP	批　号	20260803-09
产品规格	4×2（1/0.97mm）	检验员	100m
额定电压	/	检验员	06
制造日期	2026 年 08 月 03 日	检验结论	合格

本企业通过质量管理体系认证、矿用产品安全认证、CCC认证

公司地址：江苏省高邮市菱塘工业集中区开发小环路6号 电话：0514

矿用产品安全标志证书

安全标志编号：MHA090609

MA

生产单位：

生产地址：

产品名称：

型号规格：

额定电压：

执行标准：

发证日期：2021年06月23日

有效期至：2026年06月22日

发证机关：

上述产品经检验符合煤矿安全标志管理要求，准予使用。

有效期至：2026年06月22日