(鲁能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/DZ2026-256

煤矿用阻燃线缆

安全检测报告

委托单位:山东省三河口矿业有限责任公司

受检单位:山东省三河口矿业有限责任公司

样品名称:煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

规格型号:MHYA32 30×2（1/0.8mm）

检测类别:委托检测

检测日期:2026年9月22日

山东枣矿中兴电气有限公司

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　.址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用阻燃线缆安全检测报告

委托单位	名称	山东省三河口矿业有限责任公司	
	地址	济宁市微山县付村镇	
样品名称	煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆		
生产厂家	扬州市远通电缆有限公司	产品生产日期	2026年9月7日
安全标志编号	MIA050232	检测类别	委托检测
接收日期	2026年9月19日	检测日期	2026年9月22日
样品状态	新品、干燥	样品数量	2.1m
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	MHYA32 30×2（1/0.8mm）
受检单位	山东省三河口矿业有限责任公司	抽送样人员	李永现
检测项目	单根电线电缆垂直燃烧试验		
检测依据	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026 年 9 月 30 日		
备注	/		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.9.30　　日期：2026.9.22　　日期：2026.9.22

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
机械秒表	YQ-3-510	PC393	U=0.1s k=2	LNDC-260605282075
单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置	YQ-3-503	XT-DZ1	/	/
数显温湿度计	YQ-3-513	HTC-1	U=2%RH U=0.2℃ k=2	LNDC-260205282237
钢卷尺	YQ-3-516	5m	U=0.2mm k=2	LNDC-260105282224
此页以下空白				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

煤矿用阻燃线缆安全检测数据

1.单根电线电缆垂直燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	供火时间(s)
1	25.2	65.7	120
试验项目	标准要求	实测结果	单项判定
上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离(mm)	＞50	391	合格
燃烧向下延伸至上支架下缘的距离(mm)	≤540	498	合格

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

报告编号：ZKAJ/DZ2026-256　　附件



超扬® 扬州市远通电缆有限公司 产品合格证

产品名称	矿用铠装通信电缆	执行标准	MT/T818.14-1999
产品型号	MHYA32	盘号	20260907-49
产品规格	30×2（1/0.8mm）	总长度	1000m
额定电压	/	检验员	06
制造日期	2026年09月07日	检验结论	合格

本企业通过质量管理体系认证、矿用产品安全认证、CCC认证

公司地址：江苏省高邮市菱塘工业集中区东外环路6号 电话：0514-84232000

MA

安全标志编号：MIA050232

矿用产品安全标志证书

持证人：扬州市远通电缆有限公司

注册地址：江苏省高邮市菱塘工业集中区

生产单位：扬州市远通电缆有限公司

生产地址：江苏省扬州市高邮市菱塘回族乡东外环路6号

产品名称：煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护底钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

规格型号：MHYA32 30×2,60×2,80×2(1/0.8mm)

产品标准及技术条件：GB 43069-2023 MT/T 818.14-1999

适用范围：产品按煤矿安全有关规定使用。

发证日期：2026年04月24日　　有效期至：2031年04月23日

备注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABQZ-MA-1AA-2025-03规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要事无部件等信息可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。

签发人：刘 [illegible]　发证部门：

CMAC

扬州市矿用产品安全标志中心有限公司

2026年04月24日

Transcription

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App