(鲁 能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/DZ2026-238

煤矿用阻燃线缆

安全检测报告

委托单位:枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿

受检单位:枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿

样品名称:煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

规格型号:MYP 0.66/1.14kV 3×95+1×35

检测类别:委托检测

检测日期:2026年9月14日

山东枣矿中兴电气有限公司

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

煤矿用阻燃线缆安全检测报告

委托单位	名称	枣庄矿业（集团)有限责任公司柴里煤矿		
	地址	滕州市西岗镇		
样品名称	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆			
生产厂家	齐鲁电缆有限公司		产品生产日期	2026年8月24日
安全标志编号	MIA070120		检测类别	委托检测
接收日期	2026年9月11日		检测日期	2026年9月14日
样品状态	新品、干燥		样品数量	7.5m
检测地点	皮带检测检验室		规格型号	MYP 0.66/1.14kV 3×95+1×35
受检单位	枣庄矿业（集团)有限责任公司柴里煤矿		抽送样人员	朱广乾
检测项目	负载条件下的燃烧试验、单根电线电缆垂直燃烧试验			
检测依据	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》			
存在问题及建议	无			
检测结论	依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026年9月16日			
备注	/			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.9.16　　日期：2026.9.14　　日期：2026.9.14

检测用主要设备和仪器、仪表

名称		管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
负载条件下电缆燃烧试验台	感应调压器	YQ-3-500	TDJA-50	U_{rel}=0.4% k=2	LNDC-260605282073
	燃烧试验箱	YQ-3-502	/	/	/
机械秒表		YQ-3-510	PC393	U=0.1s k=2	LNDC-260605282075
单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置		YQ-3-503	XT-DZ1	/	/
数显温湿度计		YQ-3-513	HTC-1	U=2%RH U=0.2℃ k=2	LNDC-260205282237
钢卷尺		YQ-3-516	5m	U=0.2mm k=2	LNDC-260105282224
此页以下空白					

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

煤矿用阻燃线缆安全检测数据

1.负载条件下的燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	燃烧时间(s)	试验电流(A)
3	23.8	64.2	60	970
试验项目	标准要求	样品编号	实测结果	单项判定
续燃时间(s)	3个试件的续燃时间均小于240s	1	3	合格
		2	3	合格
		3	4	合格
炭化长度(mm)	3个试件的炭化长度均小于150mm	1	82	合格
		2	83	合格
		3	85	合格

2.单根电线电缆垂直燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	供火时间(s)
1	23.8	64.2	240
试验项目	标准要求	实测结果	单项判定
上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离(mm)	＞50	391	合格
燃烧向下延伸至上支架下缘的距离(mm)	≤540	495	合格

（以下空白

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App




齐鲁电缆有限公司
本公司已通过GB/T19001质量管理体系认证
产品合格证
产品名称：煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
型号、规格(额定电压)：MYP-0.66/1.14kV 3×95+1×35 mm2
标准编号：GB43069-2023 KA/T818.5-2009
长度：600 米
出厂编号：SO26080174_10
制造日期：2026-08-24
毛重：kg
检验员：101
MA
安全标志编号：MIA070120
矿用产品安全标志证书
持证人：齐鲁电缆有限公司
注册地址：阳谷县
生产单位：齐鲁电缆有限公司
生产地址：阳谷县黄河西路389号
产品名称：煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
规格型号：MYP-0.66/1.14 (10~150)mm2
产品标准及技术条件：GB 43069-2023 KA/T 818.5-2009
适用范围：产品按煤矿安全有关规定使用。
发证日期：2026年07月01日
有效期至：2031年06月30日
备注：
发证部门：
2026年07月02日